

新建海口市秀英区疾病预防控制中心项目

竣工环境保护验收意见

2025年10月31日，海口市秀英区卫生健康委员会邀请相关单位和3名专家组成项目竣工环保验收组（名单附后），根据《新建海口市秀英区疾病预防控制中心项目竣工环境保护验收监测报告书》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，形成项目竣工环境保护验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

新建海口市秀英区疾病预防控制中心项目位于海口市秀英区永兴镇北侧，永兴镇卫生院东侧，地理坐标为：N19°55'19.49"，E110°15'39.53"。本项目占地面积约为16687m²，总建筑面积8909m²，包括一栋地上3层的装配式框架体系的实验楼，建筑面积2275m²；一栋地上3层的装配式框架体系的业务用房，建筑面积2208m²；一栋地上4层装配式框架体系的应急备勤楼，建筑面积为1235m²；一栋地上1层的设备房，总建筑面积146m²；配套建设消毒用房、垃圾房、门卫房等辅助用房，总建筑面积约223m²；建设地下1层的地下室，建筑面积约为2321m²。

（二）建设过程及环保审批情况

海口市秀英区卫生健康委员会于2021年11月委托海南国为亿科环境有限公司编制《新建海口市秀英疾病预防控制中心项目环境影响报告书》，2021年11月30日海口市生态环境局以《关于批复新建海口市秀英疾病预防控制中心项目环境影响报告书的函》（海环审[2021]117号）批复了该项目环境影响报告书，项目履行了环评手续。

项目设计阶段同步委托海南华筑国际工程设计咨询管理有限公司设计了“新建海口市秀英疾病预防控制中心项目污水处理站工艺图”。项目于2021年12月开工建设疾控中心配套的污水处理站和医疗废物暂存间等环保设施均同步施工。2025年6月新建海口市秀英疾病预防控制中心项目环保设施和主体工程同步建成

投入试运行。

（三）环保投资

环评阶段项目总投资8713.01万元，其中环保投资297万元，占总投资的3.41%。项目实际总投资8713.01万元，环保投资241万元，占总投资2.77%。

二、工程变动情况

根据现场踏勘、项目实际建设内容与环评报告建设内容对比，项目未涉及建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施方面的重大变动情况。

三、环境保护设施建设情况与效果

1、废水

项目采用雨、污分流排水体制。

由于近期项目周边市政管网未贯通，项目废水经自建污水处理站处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中排放标准限值后，委托海口开源水务有限公司抽运到狮子岭污水处理厂处理。

2、废气

项目运营后产生的废气主要为微生物实验室废气、理化实验室废气、污水处理站恶臭、柴油发电机废气；近期项目食堂暂未获批，因此无油烟排放。

验收监测期间，污水处理站周边无组织排放的氨、硫化氢、非甲烷总烃、臭气均符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3“最高允许浓度”限值要求；非正常工况下厂界无组织逸散的氮氧化物、总悬浮颗粒物、二氧化硫等污染物浓度均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源大气污染物无组织排放监控浓度限值的要求；实验室楼顶废气处理装置排气筒排放有组织废气的硫酸雾、氯化氢、非甲烷总烃浓度均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源大气污染物排放标准中1相关标准限值15m严格50%标准要求。项目废气排放符合项目环评批复文件的要求。

3.噪声

在本项目验收监测期间，项目营运期东侧面向海榆中线（G224国道）一侧区域满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，项目其余厂界声环境满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准，符合环保验收要求。

4.固体废物

项目按规定对固体废物进行分类收集存放，生活垃圾统一收集并交由环卫部门外运处理，做到日产日清；医疗废弃物经收集暂存于3楼医疗废物暂存间，委托光大环保能源（三亚）有限公司定期外运处置（处置合同见附件）；目前污水处理站污泥、格栅、废药品等目前尚未产生，微生物实验室废材、理化实验室废液等分类收集暂存于1楼的危险废物暂存间。运维单位已与海南宝来工贸有限公司签订危废协议，将分类收集后，暂存于危险废物暂存间，交由海南宝来工贸有限公司理。

四、验收结论

验收组认为，本项目环保手续齐全，在施工和营运期较好地落实了项目环境影响报告表及其批复的要求，项目配套建设了废水、废气、固废、噪声等环保设施，采取的生态环境保护措施总体有效，项目竣工环境保护验收合格。同意项目通过竣工环境保护验收。

五、后续环境管理

1、细化说明项目环保设施的配套情况，完善污染管控设施及环保设施现场照片。

2、做好废气、废水、噪声、固体废物等环保设施定期检查和台帐管理工作，确保环保设施正常运行、各项污染物达标排放。

3、做好环境应急管理工作，按要求定期开展环境应急知识培训和组织突发环境事件应急演练。

4、做好项目环境保护管理工作，配备环保管理人员。落实环境保护管理和应急管理制度，做好环境风险防范设施和环境应急装备的维护管理、定期检查和维护检修，确保环境风险防范设施和环境应急装备的正常使用；建全环境保护档案管理。

六、验收人员信息

附：项目竣工环保验收人员签名表。

海口市秀英区卫生健康委员

2025 年 10 月 31 日

新建海口市秀英区疾病预防控制中心
竣工环境保护验收评审专家签名表

日期：2025 年 10 月 31 日

姓 名	单 位	技术职称	联系电话	签 名
林 峰	海口市疾控中心	高工	1332061681	林峰
林小飞	海口市	教授	13006062682	林小飞
李 伟 彬	海南静景环保科技有限公司	高工	15108994410	李伟彬

竣工环境保护验收评审会签到表

[illegible]